



AB 552

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce

www.gov.pl/wsse-kielce

e-mail: lab.srodowisko.wsse.kielce@sanepid.gov.pl



tel. 413655436

fax 413451873

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań oznaczone symbolem „A”, objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 552 oraz wyniki badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadają oznaczenia „A”.

Nr sprawozdania:

LHS.9051.2. 1205 .2025

Kielce, dnia:

2025 -07- 18

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**KOD PRÓBK:** 1226/OBŚ/SP/25**NUMER PRÓBK NADANY PRZEZ PRÓBKOBIORCĘ:** 1**NAZWA I ADRES KLIENTA:** Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie.
Strawczynek, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.**DOKUMENT:** Zlecenie Nr LHS.9052.639.2025 z dnia: 15.07.2025**RODZAJ PRÓBK¹⁾:** woda**OCENA STANU PRÓBK:** bez zastrzeżeń**PUNKT POBORU PRÓBK¹⁾:** -woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Olimpic" w Strawczynku,
ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.
-woda z systemu cyrkulacji niecki rekreacyjnej**PRÓBKOBIORCA¹⁾:** Przedstawiciel Centrum Sportowo -Rekreacyjnego "Olimpic" w Strawczynku
(A. Barwiński zaświadczenie nr NHS.9020.2.18.2023 wydane przez PSSE w Kielcach)**POBIERANIE PRÓBEK wg¹⁾:** PN-EN ISO 19458:2007**DATA I GODZINA POBORU PRÓBK¹⁾:** 15.07.2025 godz.12.00**DATA I GODZINA PRZYJĘCIA PRÓBK DO BADAŃ:** 15.07.2025 godz.13.50**DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ / DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ:** 15.07.2025/ 17.07.2025¹⁾ Informacje dostarczone przez Klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyników

Badane parametry	Jednostka	Kod	Znak	Wynik**	Niepewność *	Wartość parametryczna ¹⁾	Identyfikacja metody
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36±2°C po 48h inkubacji (A)	jtk/1ml	022a	=	nie wykryto		20 ⁽²⁾ 100 ⁽³⁾	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu wgłębnego

jtk - jednostki tworzące kolonie

⁽¹⁾ - najwyższe dopuszczalne wartości wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływaliach (Dz.U. 2022 poz. 1230, tekst jednolity).⁽²⁾ - najwyższa dopuszczalna wartość w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji⁽³⁾ - najwyższa dopuszczalna wartość w wodzie w niecce basenowej, w wodzie w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny oraz w wodzie w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

* - w przypadku ilościowych badań mikrobiologicznych w nawiasie kwadratowym podawana jest niepewność rozszerzona wyniku dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, wyznaczona na podstawie normy PN-ISO 29201:2022-02.

Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu metody badawczej, nie uwzględnia etapu pobrania próbki

- w przypadku rezultatów, podana wartość niepewności dotyczy dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody

** - rezultat badania w przypadku wartości "<" lub ">" y, gdzie y - wartość mierzona odpowiadająca dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Dolna granica zakresu pomiarowego metody jest jednocześnie granicą oznaczalności tej metody.

Autoryzował:

Kierownik Oddziału
Badań Higieny Środowiska

Elżbieta Ślusarczyk

18. LIP. 2025

Zatwierdził:

Kierownik
Działu Laboratoryjnego

Dorota Gładkiewicz